





ODGROM

- drut odgromowy fi 8mm (zwody poziome)
- złącze krzyżowe
- przewód odprowadzający drut fi 8mm (pod elewacją w rurze RL22)
- bednarka FeZn 30x4 w ziemi
- złącze kontrolne w ziemi (np. GALMAR)
- maszt odgromowy h=3m na poj. nodze

SŁA

- wypust kablowy

		Nr zlec.	9/2018	Nr rys.	E05	Skala	1:100
Nazwa obiektu	Rozbudowa budynku szkoły o segment dydaktyczny "A"						
Kategoria obiektu	Kategoria obiektu budowlanego - IX						
Adres obiektu	Nowy Tomysł, Os. Pólnoc 37, dz. nr 65/21						
Identyfikator	Jedn. ewidenc.: Nowy Tomysł 301504_4, Obręb: Nowy Tomysł miasto 0001, Działka: 65/21						
Inwestor	POWIAT NOWOTOMYSKI, 64-300 Nowy Tomysł, ul. Poznańska 33						
Specjalność	Imię i nazwisko		Nr uprawnień		Podpis		
Elektryka projektant	mgr inż. Andrzej Kuroczycki-Saniutycz		WKP/0131/POOE/06				
Elektryka sprawdzający	mgr inż. Bohdan Kuroczycki-Saniutycz		45/80/Pw				
Nazwa rysunku	Rzut połaci dachu		Branża		Data		26.07.2018
			ELEKTRYCZNA				