

UWAGA:
* instalację wodociagową bytową wykonać z rur polipropylenowych
* instalację wodociagową hydrantową wykonać z rur stalowych, ocynkowanych
* na prostych odcinkach rur wykonać kompensację zgodnie z założeniami producenta rur
* projektant zezwala za zgodą użytkownika i kierownika budowy na zamianę rur wodociagowych polipropylenowych na rury PE-xc,
* wszystkie piony i poziomy rur kanalizacji sanitarnej należy umieścić w posadzce, bruździe ściennej lub obudować płytą gipsowo- kartonową
* wszystkie podejścia poza miską ustępową wykonać z rur PCV Ø50

OZNACZENIA:
Ph - pion instalacji p.poż
Pk - pion kanalizacji sanitarnej
Pw - pion instalacji wodociagowej
Sks - studnia kanalizacji sanitarnej
Hw - hydrant wewnętrzny 25
— zimna woda
- - - ciepła woda
- - - cyrkulacja
- - - przeciwpożarowa
— kanalizacja sanitarne
— kanalizacja deszczowa
Sposób oznaczania średnic:
ppØ32/25/20- zimna woda/ciepła woda/cyrkulacja

